

检测报告单

洪鑫检测【2022】第065号



项目名称	兴义市人民医院（二次供水）自行监测（2月份）		采样人员	秦 榕、罗永超		
委托单位	兴义市人民医院		采样日期	2022年2月21日		
监测方法						
监测项目	分析方法	分析仪器	最低检出限	分析人员	分析日期	
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 总大肠菌群 多管发酵法 GB/T5750.12-2006	DH6000BI电热恒温培养箱 HXJC-F-35	—	李 晓	2月21~22日	
质控监测结果						
质控方式	质控指标	编号	单位	监测浓度	标准浓度	质控情况
室内空白	总大肠菌群	—	MPN/100mL	未检出	—	—
监测结果						
样品状态描述及照片	采样位置及样品编号	监测项目	单位	监测结果	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)表1	
					标准限值	达标情况
 水样清澈透明，无异味。	二次供水池 22/065 单-QW-1-0221-1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
备注：采样位置 E104°54'17"， N25°5'23"。						

编制：尹红丽

审核：赵永杰

签发：



贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2022年03月01日