



检测报告



报告编号 HXJC[2022]第 583 号

项目名称 兴义市泥函镇污水处理厂自行监测(第 2 季度)

委托单位 兴义市水务有限责任公司

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司



说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 5 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjcc@163.com

邮 编：562400

编 制： 张江丽 审 核： 赵达秀
签 发： 杨柳 签发日期： 2022.06.06

兴义市泥函镇污水处理厂自行监测报告

委托单号：—			项目类别：自行监测		
委托单位：兴义市水务有限责任公司					
监 测 内 容					
序号	监测类别	测点位置及样品编号	监测项目	采样人员	采样日期
1	废水	废水总排口 22/583-FW-1-0525-1/2/3/4	色度、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂。	王 祥 罗永超	5 月 25 日
		平行样 22/583-FW-2-0525-1	阴离子表面活性剂。		
	全程序空白 22/583-FW-3-0525-1				
2	厂界噪声	厂界东侧 22/583-N ₁ -0525-1/2	1min 等效连续 A 声级。		
		厂界南侧 22/583-N ₂ -0525-1/2			
		厂界西侧 22/583-N ₃ -0525-1/2			
		厂界北侧 22/583-N ₄ -0525-1/2			

样品状态						
序号	样品编号	监测项目	规格	数量	状态	
1	22/583-FW-1-0525-1/2/3/4	悬浮物、色度	500mL	4	聚乙烯瓶装	采样时： 所有水样清澈透明，无异味。 需加固定剂的水样已加固定剂，所有水样标签完好，运送过程中无损坏。
		阴离子表面活性剂	500mL	4	聚乙烯瓶装	
		五日生化需氧量	1.0L	4	棕色玻璃瓶装	
		石油类、动植物油	500mL	4	棕色玻璃瓶装	
2	22/583-FW-2-0525-1 22/583-FW-3-0525-1	阴离子表面活性剂	500mL	2	聚乙烯瓶装	

声级计校准结果

校准声源值 dB(A)	监测前校准值 dB(A)		监测后校准值 dB(A)		标准要求
	校准结果	示值偏差	校准结果	示值偏差	
94.0	93.8	-0.2	93.8	-0.2	$\leq \pm 0.5 \text{dB(A)}$
校准情况	合格		合格		—

废水监测结果

测点位置及 样品编号	序号	监测项目	单位	检出限	监测结果					《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002) 表 1 一级 A 标准	
					1	2	3	4	均值	标准限值	达标情况
废水总排口 22/583-FW-1-0525- 1/2/3/4	1	五日生化需氧量	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	10	合格
	2	悬浮物	mg/L	4	4L	4L	4L	4L	4L	10	合格
	3	动植物油	mg/L	0.06	0.06L	0.06L	0.10	0.06L	0.07	1	合格
	4	石油类	mg/L	0.06	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	1	合格
	5	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.5	合格
	6	色度	倍	2	2	2	2	2	2	30	合格

备注：1、采样位置 E 104°52'19"，N 24°49'38"。

2、检出限 L 表示监测结果低于方法检出限，检出限 L 参与计算时取检出限值。3、色度非资质认定，监测结果仅供参考。

噪声测量结果				
测点位置及编号	测量结果 dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类	
			标准限值	达标情况
厂界东侧 22/583-N ₁ -0525-1	昼间	45.0	60dB(A)	合格
厂界南侧 22/583-N ₂ -0525-1		46.1		合格
厂界西侧 22/583-N ₃ -0525-1		42.2		合格
厂界北侧 22/583-N ₄ -0525-1		44.5		合格
厂界东侧 22/583-N ₁ -0525-2	夜间	43.0	50dB(A)	合格
厂界南侧 22/583-N ₂ -0525-2		41.3		合格
厂界西侧 22/583-N ₃ -0525-2		44.1		合格
厂界北侧 22/583-N ₄ -0525-2		41.9		合格

部分采样照片



报告结束

